

१६

निविदा विज्ञापन संख्या :...०२/२०२४

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर नालंदा।

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर अवस्थित प्रशिक्षणरत प्रशिक्षकों के शुद्ध पानी पिने हेतु RO Plant आपूर्ति करने हेतु ओईएम/अधिकृत वितरकों/अधिकृत विक्रेताओं से निविदा आमंत्रित करता है। सामग्रियों का फोटो निविदा के साथ संलग्न है।

मद का विवरण	मद का संख्या	मदों हेतु विशिष्टाएँ
RO Plant 1000 Lph (संलग्न फोटो के अनुरूप)	03 पीस	ट्रेडमार्क कंपनी विशिष्टाओं की प्रति साथ संलग्न है।
RO Plant 500 Lph (संलग्न फोटो के अनुरूप)	01 पीस	ट्रेडमार्क कंपनी विशिष्टाओं की प्रति साथ संलग्न है।

निविदा डालने की संक्षिप्त प्रक्रिया

निविदा डालने की अन्तिम तिथि एवं समय	०२/०२/२०२४... अपराह्न 05.00 बजे तक
निविदा/तकनिकी/वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	०३/०२/२०२४... 11.00 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में

1. सभी निविदादाता अपनी—अपनी निविदा पुलिस उप—महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के नाम से दिनांक—...../...../ 2024 के समय 17.00 बजे तक अपनी—अपनी निविदा तकनिकी(संबंधित कागजात) एवं वित्तीय बिड (RO PLANT के दर With Installation) एक ही लिफाफों में बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में निर्धारित निविदा बॉक्स में जमा कर सकते हैं।
2. निविदादाता को अन्तिम समय से छह घण्टे का आधार RO PLANT के दर(With Installation) के साथ समान के गुणवत्ता (quality) की होगी।
3. निर्धारित समयावधि के बाद आने वाले निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता के पास जी०एस०टी० अपडेट होना अनिवार्य है।
5. निविदा में भाग लेने वाले उम्मीदवार निविदा खोलने की तिथि को एक इस आशय का शपथ—पत्र नॉन—जुडिशियल स्टाम्प पेपर अपने साथ लायेंगे कि उन्हें पूर्व में अपनी सेवा देने के संबंध में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, तथा उनके विरुद्ध थाना में किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है।
6. सभी फर्म समय—समय पर बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के ब्रेबसाईट www.bpa.bihar.gov.in अवलोकन करते रहेंगे ताकि निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में सूचना से अद्यतन हो सके। कोई भी संशोधन निविदा का पूरा भाग माना जायेगा।
7. तकनीकी बिड में सफल होने वाले फर्म का ही वित्तीय बिड खोला जायेगा।
8. निविदा में चयनित फर्म को सामग्री आपूर्ति एवं Installation के पश्चात ही विषय का भुगतान किया जायेगा। अग्रिम भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदा में चयनित फर्म को निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री आपूर्ति एवं Installation करना होगा।
10. सामग्री के डिलिवरी के क्रम में किसी भी प्रकार के टूट—फूट अथवा क्षति होने पर इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित फर्म का होगा। समान को लाने में व्यय होने वाले Transportation Charge अलग से देय नहीं होगा।
11. निविदा में भाग लेने हेतु निविदादाता को आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।

२१/२०२४

12. यह निविदा सूचना एवं नियमावली अकादमी के बेबसाईट www.bpa.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
13. अकादमी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह निविदा शर्तों/नियमावली को शिथिल अथवा जोड़ सकता है।
14. चयनित फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति एवं Installation नहीं करने पर उनका निविदा रद्द करने का अधिकार अकादमी के पास सुरक्षित होगा।
15. सभी निविदादाता इस आशय का एक शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि निविदा में अंकित सभी नियम व शर्तों का पालन करेंगे।

कागजात की विवरणी (तकनीकी बिड)

1. जी०एस०टी० की अद्यतन छायाप्रति।
2. 03 वर्षों का आई०टीआर० की छायाप्रति।
3. 06 माह के अन्दर बना हुआ पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र।
4. निविदा शुल्क जमा करने का प्रमाण-पत्र।
5. निविदा में समर्पित करने वाले कागजातों पर पेज नंबर अंकित कर इण्डेक्सिंग कर लेंगे।
6. निविदा में समर्पित लिफाफा में संबंधित फर्म अपना नाम, पता, सामग्री का नाम, विज्ञापन संख्या, पैन/टीन नं० अंकित कर जमा करेंगे।
7. किसी भी सरकारी संस्थान में सामग्री की आपूर्ति संबंधी प्रमाण-पत्र यदि हो, तो संलग्न करेंगे।
8. निविदादाता के फर्म/प्रतिष्ठान का पंजीकरण अनिवार्य होगा एवं पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. RO निश्चित रूप से ISI मानक के अनुरूप ISI के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
10. उक्त निविदा में ट्रेडमार्क कंपनी के सेल्स एक्सक्यूटिव/मार्केटिंग एक्सक्यूटिव भी प्रत्यक्ष रूप से निविदा डाल सकते हैं।

१०१८
१३.०१.२०२४

पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

Specification of 500 LPH Plant RO/UV

1000

- | | |
|--|--|
| 01. Type of water purification technology | - RO+UV |
| 02. Operation | - Fully automatic with auto cut off required |
| 03. Ultraviolet (UV) LAMP | - Yes required |
| 04. Filtration Capacity in liter/ hour | - 500/ 1000 |
| 05. Provision of Arsenic removal | - Yes required |
| 06. Provision of Fluoride removal | - Yes required |
| 07. Provision of Chloride removal | - Yes required |
| 08. Storage tank | - Inbuilt required |
| 09. Type of out put water Storage Tank | - ABS Food grade required |
| 10. Digital display | - Yes |
| 11. High pressure pump | - Yes |
| 12. Raw water/Chemical Raw water/Chemical Cleaning PUMP | - Yes |
| 13. Micron Filter | - Yes |
| 14. Pressure vessel Sand Filter | - Yes |
| 15. Pressure vessel carbon Filter | - Yes |
| 16. Membrane Housing | - Yes |
| 17. Body of filter | - ABS Food grade |
| 18. Number of candles | - minimum 4 |
| 19. Installation Type | - Floor Mounted and Enclosed |
| 20. Warranty in years including replacement of filters Sediment & carbon twice a year) | - Minimum 3 years |
| 21. Inlet Pipe & Fitting from raw water sources to water purification | - suitable pipe and fitting to be provided by seller up to 15 feet |
| 22. Pipe & Fitting from Out let to purified water tank | - To be arranged by seller (upto 15ft) |
| 23. Maximum input water TDS allowed to the system | - 2000 |

2/2